

Екз. единствен

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА
„ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ”

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА - РИКИ
Вх. № 2-1540/09.05.2017 г.
от 7 листа

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ


КЛИМАТИЗАТОР
С НОМИНАЛНА МОЩНОСТ НА ОХЛАЖДАНЕ
В ИНТЕРВАЛА ОТ 2,4 kW ДО 2,9 kW

СОФИЯ
2017 г.

УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР
НА ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА
„ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ”

ДОЦ. Д-Р



ИНЕТКО ТАУШАНОВ

09.05.2017 г.

СЪГЛАСУВАНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ЕТИС ПО СИСТЕМИТЕ С4I
НА ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА
„ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ”
ДОЦ. Д-Р

СТОЯН БАЛАБАНОВ

09.05.2017 г.

ЗАЯВИТЕЛ:

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„АДМИНИСТРАТИВНО И ФИНАНСОВО
ОСИГУРЯВАНЕ”
ПОЛКОВНИК

КОСТАДИН КОСТАДИНОВ

04.05.2017 г.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„КЛИМАТИЗАТОР С НОМИНАЛНА МОЩНОСТ НА ОХЛАЖДАНЕ В ИНТЕРВАЛА ОТ 2,4 kW ДО 2,9 kW”

ТС

Приета на заседание на ЕТИС по системите С4I на Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ с протокол № 05/28.04.2017г.....

Разработена на основание на Заявка за изработка на техническа спецификация за продукт, Вх. № 2-1414/26.04.2017 г., утвърдена от ръководителя на програма 7.2 „Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМИТЕ С4I”

ПОЛК.

ГРИГОР ВЕЛЕВ

04.05.2017 г.

Изготвил: инж.

Г. Грънчаров

ТС

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА

„Климатизатор с номинална мощност на охлаждане в интервала от 2,4 kW до 2,9 kW”

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

- 2.1. Климатизатор с номинална мощност на охлаждане в интервала от 2,4 kW до 2,9 kW (по-нататък в текста и климатизатор).
- 2.2. Всички необходими предварителни дейности по употребата на климатизатора (на основание на чл. 3, (1), т. 2. от Закона за обществените поръчки (ЗОП), обн. ДВ, бр. 13 от 16 февруари 2016 г.).

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

3.1. Изисквания по предназначение

3.1.1. Климатизаторът следва да удовлетворява изискванията, описани в Таблица 1.

Таблица 1. Изисквания към климатизатор с номинална мощност на охлаждане в интервала от 2,4 kW до 2,9 kW

№ по ред	Устройства и/или технически параметри и характеристики	Изисквания и/или стойности
1.	Тип на климатизатора	Сплит система, стенен монтаж
2.	Тип на компресора	Инверторен
3.	Номинална мощност на охлаждане	В интервала от 2,4 kW до 2,9 kW
4.	Енергиен клас за режим охлаждане, класифициран според коефициент на енергийна ефективност при режим охлаждане (Energy efficiency rating (EER)) и/или според сезонен коефициент на енергийна ефективност при режим охлаждане (Seasonal Energy efficiency rating (SEER))	Не по-нисък от клас „A” (EER>3,20) и/или не по-нисък от клас „A+” (SEER≥5,60)
5.	Енергиен клас за режим отопление, класифициран според коефициент на енергийна ефективност при режим отопление (Coefficient of performance (COP)) и/или според сезонен коефициент на енергийна ефективност при режим отопление (Seasonal Coefficient of performance (SCOP))	Не по-нисък от клас „A” (COP>3,60) и/или не по-нисък от клас „A” (SCOP≥3,40)
6.	Вид на хладилния агент	Хладилен агент, безвреден за озоновия слой
7.	Работен температурен диапазон в режим на охлаждане (температура на външната среда)	Да включва $t= 0^{\circ}\text{C} \div 40^{\circ}\text{C}$
8.	Характеристики на захранването. Да включва: - Напрежение, номинално - Честота, номинална	Монофазно, 230 V AC 50 Hz
9.	Ниво на шум на вътрешно тяло	≤ 45 dB
10.	Ниво на шум на външно тяло	≤ 55 dB

3.1.2. Необходимите предварителни дейности по употребата на климатизатора, съгласно чл. 3, (1), т. 2. от ЗОП са монтаж и тестване.

3.1.3. Изисквания към монтажа на климатизатора

3.1.3.1. Да се извърши монтаж на климатизатора на място, указано от Възложителя¹.

3.1.3.2. Точното местоположение на външното и вътрешното тяло на климатизатора да се съгласува с Възложителя.

3.1.3.3. Дължината на тръбния път между външното и вътрешното тяло на климатизатора е не по-малко от 3,0 м. При необходимост, дължината на тръбния път да се уточни и съгласува с представител на Възложителя.

3.1.3.4. Изпълнителят да осигури оборудване и материали, необходими за монтажа на климатизатора, според разположението на външното и вътрешното тяло, като има предвид описаното в тази точка, без да се ограничава от него:

- a) Кабели;
- b) Свързващи тръби и изолация;
- c) Тръби за отвеждане на конденз;
- d) Монтажни и крепежни елементи;
- e) Кабелни канали и аксесоари за тях;
- f) Друго необходимо (по предложение на Изпълнителя).

3.1.3.5. Електрозахранването на климатизатора да съответства на изискванията на Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

3.1.3.6. Електрозахранването на климатизатора да се извърши от съществуващ контактен излаз /съществуващо електрическо табло, посочен/o от представител на Възложителя.

3.1.3.7. Кабелното трасе за захранване на климатизатора да се съгласува на място с представител на Възложителя.

3.1.3.8. Дължината на кабела за захранване на климатизатора е не по-малко от 10,0 м. При необходимост, дължината на кабела да се уточни и съгласува с представител на Възложителя.

3.1.3.9. Изпълнителят да осигури оборудване и материали, необходими за електрозахранване на климатизатора.

3.2. Изисквания по електромагнитна защита

Климатизаторът да съответства на изискванията за електромагнитна съвместимост на приложими хармонизирани стандарти, попадащи в обсега на Директива 2004/108/ЕС.

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика

Не се изиска.

¹ Навсякъде в текста на ТС под Възложител/Изпълнител да се разбира титулярът или представител на същия.

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт

Не се изиска.

3.5. Изисквания за скритост и маскировка

Не се изиска.

3.6. Изисквания за транспортнопригодност и съхранение

Не се изиска.

3.7. Други специфични изисквания

3.7.1. Климатизаторът да съответства на изискванията за електрическа безопасност на приложими хармонизирани стандарти, попадащи в обсега на Директива 2006/95/EО относно електрически съоръжения, предназначени за използване при някои ограничения на напрежението.

3.7.2. Изиска се валиден сертификат по БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентно/и, или сертификат по БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и на производителя на климатизатора.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

Не се изиска.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

5.1. Обучение

Не се изиска.

5.2. Осигуряване на техническа документация

5.1.1. Да бъде осигурена експлоатационна документация на български език, както следва:

5.1.1.1. Техническо описание.

5.1.1.2. Инструкция (ръководство) за експлоатация.

5.1.1.3. Инструкция (ръководство) за поддръжка.

При наличие на експлоатационна документация или други документи от производителя, включително и на чужд език, е препоръчително предоставянето им на представител на Възложителя.

5.3. Осигуряване на резервни части, инструменти и принадлежности

Не се изиска.

5.4. Метрологично осигуряване

Не се изиска.

5.5. Осигуряване на техническа помощ

Не се изиска.

5.6. Изисквания към производствения процес

Не се изиска.

5.7. Изисквания по отношение на опазването на околната среда

Съгласно позиция б от Таблица 1.

5.8. Изисквания за техническа поддръжка по време на гаранционния срок

5.1.2. Изпълнителят, за времето на гаранцията, да осигури точка за контакт за приемане на уведомления за възникнали аварии (откази и повреди) и друга кореспонденция.

5.1.2.1. Точката за контакт да работи по схемата 8/5 (през работно време, в работните дни от седмицата) – за контакт по стационарен или мобилен телефон, факс или по друг, предварително договорен начин.

5.1.2.2. Изисквания за обслужване в гаранционния срок

5.1.2.2.1. Изпълнителят да извърши периодично обслужване на климатизатора, по един път за всяка година от срока на гаранцията, по график, изгoten от Изпълнителя и утвърден от представител на Възложителя.

5.1.2.3. Периодичното обслужване на климатизатора да включва задължително следните дейности:

5.1.2.3.1. Проверка на състоянието и работата на оборудването, включително външен оглед на отделните съставни части (наличие на вибрации, почукване и необичаен шум, проверка на клеми, проверка на целостта и стегнатостта на електрически и тръбни връзки, проверка на монтажни болтове и гайки, проверка на маркучи и тръби, затягане на скоби и винтове и др.).

5.1.2.3.2. Демонтаж на въздушни филтри, почистване и измиване.

5.1.2.3.3. Проверка на чистотата и при необходимост, почистване на вътрешен топлообменник.

5.1.2.3.4. Оглед и проверка на чистотата и при необходимост, почистване на външен топлообменник.

5.1.2.3.5. Проверка и почистване на дренажната система.

5.1.2.3.6. Проверка за изтичане на хладилен агент.

5.1.2.3.7. Включване в режим на охлажддане и/или отопление и проверка на работните параметри.

5.1.2.3.8. Извършване на контролни измервания – съгласно инструкциите и ръководствата за експлоатация.

5.1.2.3.9. При необходимост и възможност да се извърши дозареждане с хладилен агент.

5.1.2.3.10. При условие, че е налична функция за автоматична диагностика на агрегата, да се извърши проверка на включените във функцията параметри.

5.1.2.3.11. Други дейности по техническо обслужване, съгласно инструкциите и ръководствата за експлоатация.

5.1.2.3.12. Извършване на необходимите настройки и осигуряване на функциите на агрегата.

5.9. Други

Не се изискава.

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА

Не се изискава.

7. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

7.1. Гаранционният срок да бъде не по-малко от 24 месеца от датата на подписване на приемо-предавателен протокол.

8. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

8.1. Оценяването на съответствието да се извърши съгласно договора.

8.2. При извършване на доставка стоката да е съпроводена със следните документи:

8.2.1. Документ, удостоверяващ качеството, издаден от производителя.

8.2.2. Декларация за съответствие, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 или еквивалентно/и, издадена от Изпълнителя.

8.2.3. Гаранционна карта, издадена от Изпълнителя.

8.3. Документите по т. 8.2, които са на чужд език, да са съпроводени с превод на български език.